Freiwillige Feuerwehr Hohewisch

Eichenweg 2 a-19306 Hohewisch
038757/696580

Einladung zum

8.Herbstpokal

Wir möchten euch am 11.10.2025 zum Jahresabschluss und Kameradschaftspflege einladen

Es wird folgende Übung durchgeführt:

Löschangriff-nass wird nach der Wettkampfgrundlage des

„WKO DFV 4. Auflage 2023“

Besonderheit: nur 2 B-Schläuche

Podestabstand:3,80m

TS 8/8 DDR

Ziele: Dosen bzw. Elektrische Klappen

Jede Mannschaft hat zwei Läufe, der beste wird gewertet

Jugendmannschaften sind natürlich auch wieder gerne gesehen

Wann: Samstag den 11.10.2025 um 13.00Uhr

Wo: Feuerwehr Übungswiese in Hohewisch

Meldeschluss ist der 22.09.2025 bei

Kamerad M.Sturm Tel.0172/3163273

Oder

Kamerad R.Frenzel Tel.0173/2637189

Für Rückfragen stehen diese Kameraden natürlich auch zur Verfügung

Der Veranstalter übernimmt keinen Versicherungsschutz

Mit Kameradschaftlichen Grüßen

FF Hohewisch R.Frenzel

Freiwillige Feuerwehr
Hohewisch
Eichenweg 2 a-19306 Hohewisch
038757/696580

Jugend

Löschangriff nass Jugend

Grundlegendes:

Grundlage ist die WKO DFV 4. Auflage 2023 incl. Ergänzungen, sowie die Broschüre der LJF MV, sowie Festlegungen der HFUK. Die Disziplin Löschangriff wird auf mindestens zwei parallelen Wettkampfbahnen mit einer Gesamtlänge von 55 m und einer Breite von 20 m und wir auch nach der 3. Ausgabe 2016 durchgeführt. Von der Mannschaft (6 Mädchen oder Jungen und 1 Erwachsener) sind nach dem Aufruf innerhalb von 5 Minuten, zum Start auf einem 2m mal 2 m großem Holzpodest folgende Geräte beliebig bereitzustellen.

Voraussetzungen für die Teilnahme am Wettkampf sind:
-Doppelstarts von zwei Wettkämpfern / Wettkämpferinnen aus anderen Mannschaften
sind zulässig, wenn die Anmeldung vor Wettkampfbeginn
beim Hauptwettkampfrichter erfolgt ist (Meldeformular in der Anlage verwenden)
- Nicht angemeldete Doppelstarts führen zur Disqualifikation beider Mannschaften
- Anerkennung dieser Ausschreibung

<u>Anzahl Gerät Abmessungen/Festlegungen.</u>
1 gummierter B-Druckschlauch20 m lang +/- 1 m/75
4 gummierte C-Druckschläuche15 m lang +/- 1 m/42
2 A-Saugschläuche2,5 m lang ohne Schnellkupplungsgriffe
1 Saugkorb mit funktionsfähigem Rückschlagventil
1 Verteiler B-CBC: nach Norm mit Storzkupplungen. Sicherungsstift am Eingang Verteiler ist zwingend vorgeschrieben. Ein Tragegriff am Verteiler ist zulässig.
2 C-Strahlrohre Mundstücksweite max. von 12,5mm
3 Kupplungsschlüssel
1 Druckbegrenzungsventil (4 bar eingestellt) wird gestellt
1Tragkraftspritze TS 8/8 TGL ohne Blindkupplung
Niederschraubventile und Benzinhahn können geöffnet sein ein Sicherungsstift am B - Ausgang ist gewünscht

Freiwillige Feuerwehr
Hohewisch
Eichenweg 2 a-19306 Hohewisch
038757/696580

Bekleidung:

Einsatzkleidung der Erwachsenen ist nicht zugelassen (außer Maschinist).

- JF-Helm
- JF-Jacke
- JF-Hose
- Festes und Knöchel umschließendes Schuhwerk (ohne Stollen, Dornen oder Spikes)
- 2-Dorn-Schnallengurt
- Jugendfeuerwehrhandschuhe sind Pflicht

Wettkampfdurchführung:

- wünschenswert ist, dass die Jugendmannschaften beim Aufbau von anderen Mitgliedern der eigenen Feuerwehr unterstützt werden
- B-Druckschlauch muss vor Wettkampfbeginn am Druckbegrenzungsventil angekuppelt sein
- **das Startkommando lautet: „Auf die Plätze – Los (bzw. Klappe)“**
- Beginn der Vorbereitungszeit wird durch den Hauptkampfrichter angesagt
- Geräte dürfen über die Umgrenzungsmaße des Podestes nicht hinausragen, außer Sauglängen, diese dürfen dabei aber nicht den Boden (Rasen) berühren; die sichtbare Trennung zwischen den Knaggen muss bei allen Kupplungen mindestens 5 mm betragen
- zwischen den Kupplungen sind auch keine anderweitigen Verbindungen (z.B. mittels Gummierung der Schläuche) zulässig
- Stellung der Ventile aller Geräte ist beliebig; Blindkupplungen dürfen aus Sicherheitsgründen nicht angekuppelt werden;
- Warmlaufen der TS auf dem Podest ist in der gesamten Vorbereitungszeit (5 Min.) erlaubt
- es ist nicht gestattet, beim Spritzen das Strahlrohr an einen anderen Wettkämpfer anzulehnen.
- die Strahlrohrführung kann in beliebiger Stellung erfolgen, jedoch dürfen sich die Strahlrohrführer/innen nicht gegenseitig unterstützen. Beim gesamten Wettkampf darf kein Wettkämpfer in der Mannschaft die Angriffslinie berühren bzw. übertreten.
- das Hinauslehnen über die Angriffslinie in der Luft (z. B. bei der Strahlrohrführung) ist jedoch zulässig
- nur der Maschinist darf die TS bedienen (er muss sie auch anwerfen)
- der Maschinist darf die Saugleitung an die TS ankuppeln, weitere Hilfsleistungen sind nicht gestattet

Freiwillige Feuerwehr
Hohewisch
Eichenweg 2 a-19306 Hohewisch
038757/696580

- das Strahlrohr darf beim Zielen auf die Zieleinrichtung den Boden berühren
- der Saugkorb muss vor dem Eintauchen angekuppelt sein und bis zum Ende des Wettkampfes angekuppelt bleiben.Er darf im Wasser weder nachgekuppelt noch gehalten werden

nach jedem Lauf ist folgendes zu beachten:

- bei der zeitschnellsten Mannschaft werden die Schläuche gemessen
- Sauglängen hochhalten und leer pumpen
- Saugleitung mit Saugkorb auf die andere Seite des Behälters legen – erst dann den Saugkorb abkuppeln
- Saugleitung von der TS abkuppeln und zur Saugkorbseite entleeren
- B-Kupplung von der TS abkuppeln und in den Behälter entleeren (die C-Schläuche werden auseinandergekuppelt und jeweils an einer Außenkante der Bahn entleert)
- TS vom Podest nehmen, damit die nächste Mannschaft mit dem Aufbau beginnen kann

Wettkampfgeräte:

Die Storzkupplungen aller Geräte müssen rund sein. Abflachungen der Kupplungen sind nicht zulässig. Sicherungsstifte sind nur an der B-Eingangskupplung des Verteilers und an
der B-Ausgangskupplung der TS zugelassen und aus Unfallschutzgründen empfehlenswert.

2 C-Strahlrohre: Mundstücksweite max. 12,5 mm Durchmesser mit Storzkupplungen passend zu den C Druckschläuchen, Länge max. 50 cm

4 C-Druckschläuche: Länge 15 m +/- 1 m; Innendurchmesser mindestens 42 mm, mit Storzkupplungen, sonstige Ausführung nach DIN und ohne Sicherungsstifte o. ä.

1 B-Druckschlauch: Länge 20 m +/- 1 m; Innendurchmesser mindestens 75 mm, mit Storz-
Kupplungen sonstige Ausführung nach DIN und ohne Sicherungsstifte o. ä.

1 Verteiler B-CBC: nach Norm mit Storzkupplungen. Sicherungsstift am Eingang Verteiler ist zwingend vorgeschrieben. Ein Tragegriff am Verteiler ist zulässig.

2 A-Saugschläuche: Länge 2,50 m ; Schlauchdurchmesser mindestens 110 mm; Ausführung nach Norm mit Storzkupplungen (drehbar ohne Arretierung) ohne jegliche Kupplungshilfen

Freiwillige Feuerwehr
Hohewisch
Eichenweg 2 a-19306 Hohewisch
038757/696580

1 Saugkorb: nach Norm aus Metall oder Kunststoff ohne Veränderungen
(z.B. Schutzsiebmaschenweite, Rückschlagklappe o. ä.)

1 Tragkraftspritze: nach TGL; Ein Sicherungsstift ist an der B-Ausgangskupplung der TS zugelassen und aus Unfallschutzgründen empfehlenswert.

3 Kupplungsschlüssel: nach Norm (DIN,TGL)

2 Zielgeräte (werden gestellt): die Zeitmessung erfolgt elektronisch

1 Podest (wird gestellt): 2 x 2 m, Höhe max. 10 cm

1 Wasserentnahmebehälter (wird gestellt): mindestens 1.000 Liter; obere Kante des Behälters mindestens 80 cm aber nicht mehr als 90 cm über dem Boden; Das Nachfüllen des Behälters während des Laufes ist zulässig und von einem Mitglied der startenden Wehr durchzuführen

1 Druckbegrenzungsventil (wird gestellt): auf max. 4 bareingestellt, der dazugehörige B-Schlauch(Füllschlauch) wird ebenfalls gestellt

.

Wettkampfbahn:

- **55 m lang und 20 m breit**
- **Abstand vom Podest zum Behälter: 3,80m**
- **jegliche Markierungen und Hilfsmittel auf der gesamten Bahn sind nicht gestattet**
- **Gummimatten ohne Markierungen für den Bereich der A-Mittelkupplung sind zulässig**

Allgemein Erwachsene:

Anzugsordnung:

Die Wettkämpfer treten in Einsatzhose mit Feuerwehr- oder Sporthelm nach DIN an.
Sportschuhe sind gestattet, aber Dornen, Stollen oder Spikes werden ausgeschlossen.
Die Nutzung weiterer Einsatzkleidung ist den Wettkämpfern freigestellt (z.B. orange leichte Feuerwehrjacke).

Freiwillige Feuerwehr
Hohewisch
Eichenweg 2 a-19306 Hohewisch
038757/696580

Technische Hinweise

Es kommen Elektronische klappen zum Einsatz.
Die einzelnen Laufzeiten werden nach WKO DFV 4. Auflage 2023 Punkt 8, 9.5, dokumentiert und erfasst.
Eine Trakkraftspritze nach TGL (DDR Maschine) ist von jeder Mannschaft mitzubringen . A-Saugschläuche müssen eine Länge von 2,50 m (2) haben. Die Mittelkupplung kann durchgekuppelt/gehalten werden. Der Saugkorb muss vor dem Eintauchen in den Behälter an der Saugschlauchleitung angekuppelt sein und bis zum Ende des Löschangriffs angekuppelt bleiben.
Die Geräteprüfer überprüfen zeitnah die Geräte, dazu zählen auch Stichproben während des Wettkampfes.

Proteste gegen Kampfrichterurteile
Proteste gegen Kampfrichterurteile sind entsprechend Punkt 4.7 der Wettkampfordnung durch den Mannschaftsleiter spätestens 15 Minuten nach Bekanntgabe des Kampfrichterurteils schriftlich dem Hauptkampfrichter zu übergeben. Sie können sich nur auf den Lauf der eigenen Mannschaft beziehen. Die Entscheidung zur Rechtmäßigkeit des Protestes nimmt der Hauptkampfrichter in Abstimmung mit dem Wettkampfleiter vor.

Startgeld

Für die Teilnahme am Herbstpokal ist pro Wettkampf und Mannschaft jeweils eine Startgebühr von 15,00 € zu entrichten.

Die Startgebühr von jeweils 15,00€ je Team ist am Wettkampftag bis spätestens 30 Minuten vor Wettkampfbeginn im Zuge der Anmeldung (Anmeldeschluss) vor Ort zu entrichten. Die Quittungen werden am Wettkampftag bei der Anmeldung ausgestellt.

Unfallversicherungsschutz

Die Wettkämpfer unterliegen dem Versicherungsschutz des Trägers der Feuerwehr. Veranstalter und Ausrichter übernehmen keinen Versicherungsschutz.

Freiwillige Feuerwehr
Hohewisch
Eichenweg 2 a-19306 Hohewisch
038757/696580

Doppelstart

Hiermit beantragt die Mannschaft

_____ einen Doppeltstart
entsprechend der Ausschreibung.
Der Wettkämpfer/die Wettkämpferin

_____ aus der Mannschaft

_____ wird uns am Wettkampftag,

_____ (Datum) in

_____ (Ort) unterstützen.

_____

Ort, Datum

_____

Dieser Antragt ist vom Hauptwettkampfrichter genehmigt abgelehnt

_____ Ort, Datum_____ Unterschrift _____

Eichenweg 2 a

P

Besucher

Zufahrt Gäste/Besucher

Stellfläche Mannschaften

Zufahrt teilnehmende Mannschaften

3D

15°

Eichenweg 2a, 19306 Hohewisch

Freiwillige Feuerwehr Hohewisch

Herbstfest

& Herbstcup

Oktober

11

Samstag

Beginn ab 13:00 Uhr

Bei leckeren Speisen Und Getränken heißen wir Euch herzlich Willkommen!

Für **Spiel und Spaß** ist reichlich gesorgt, von **Kinderschminken** bis hin zur **Hüpfburg.**
Neben **guter Musik** findet ebenfalls unserer **Herbstcup** statt, wo ihr den Wehren beim Löschangriff Nass zuschauen dürft.
Um den Abend richtig einzuläuten, haben wir wieder einen **Laternen- und Fackelumzug** geplant, mit anschließendem **Lagerfeuer**.

Wir freuen Uns auf Euch!